



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY UK

ODDELENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Staré grunty 36, 841 01 Bratislava

Súhrnná zápisnica z prípravných trhových konzultácií

podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Názov zákazky:

„Rekonštrukcia a modernizácia 8 ks výťahov

Účel prípravných trhových konzultácií:

- overenie objektívnosti a primeranosti požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky,
- získanie relevantných informácií od nezávislých odborníkov, ktoré verejnému obstarávateľovi budú slúžiť na zabezpečenie čo najpresnejšej a najvhodnejšej špecifikácie predmetu zákazky,
- nastavenie transparentných podmienok účasti podporujúcich hospodársku súťaž,
- určenie predpokladanej hodnoty zákazky, určenie zmluvných a záručných podmienok

Oblasti prerokované v rámci prípravných trhových konzultácií:

- zrozumiteľnosť zverejneného opisu predmetu zákazky, chýbajúce požiadavky, údaje,
- ozrejenie jednotlivých pojmov a možností jednotlivých dodávateľov,
- lehota dodania celého predmetu zákazku v rozsahu požadovanom podľa zverejneného opisu,
- poistenie zodpovednosti za škodu pre firmy, vhodná požadovaná výška,
- požadovanie plnej 6 ročnej záruky – splniteľnosť a efektívnosť požadovanej podmienky
- možnosti servisovania rekonštruovaných výťahov po skončení záruky inými firmami – otvorené systémy
- systém fungovania vyprošťovania osôb z výťahov – bežná prax verus nami zadané podmienky

Informácie, ktoré verejný obstarávateľ poskytol v rámci konzultácií:

- verejný obstarávateľ uviedol, že začiatok rekonštrukcie bude najskôr v roku 2021
- ozrejmil situáciu jednotlivých výťahov na MI – že každý výťah je samostatný blok, že skladovacie priestory sú len na chodbách, výťahy na MI aj výťah na VB sú v nepretržitej prevádzke - vysokozáťažové
- uviedol skutočnosť, že plánuje zaškoliť vlastných zamestnancov na vyprošťovanie ľudí z výťahov
- uviedol predstavu, že po rekonštrukcii nasledujúcich 6 rokov nechce platiť nič okrem porúch zavinených na jeho strane



UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE

VYSOKOŠKOLSKÉ MESTO Ľ. ŠTÚRA – MLYNY UK

ODDELENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Staré grunty 36, 841 01 Bratislava

Najdôležitejšie informácie, ktoré verejný obstarávateľ upresnil, zmenil v rámci opisu predmetu zákazky na základe:

- pri požadovanej nosnosti a počte osôb vo výťahu doplnil verejný obstarávateľ znenie, resp. maximálne využitie ložnej plochy jestvujúcej šachty
- upresnil, že pôvodná kovová konštrukcia šachty ostáva, bude predmetom rekonštrukcie, nie je potrebné robiť novú konštrukciu
- tlačidlá vo výťahu špecifikoval verejný obstarávateľ na mechanické – antivandal prevedenie
- odstránil zo špecifikácie CAN komunikáciu
- požaduje plnú 5-ročnú a nie 6-ročnú záruku
- pri lapačoch oleja doplnil, len ak sú potrebné
- pri šachtových dverách na VB A doplnil pri rozmere špecifikáciu min.
- upresnil, že v strojovni výťahu na VB sú ďalšie tri výťahy
- upresnil, že naraz sa budú môcť rekonštruovať len 2 výťahy, pričom výťah na VB sa môže rekonštruovať v ktorejkoľvek fáze
- ozrejmil možnosti skladovacích priestorov
- pri technickej dokumentácii, výkresoch, znížil počty z 5 na 3 x

Spracoval:

Pozícia:

Dátum:

Podpis: